



678450 г.Нюрба, ул.Ленина 47, тел/факс: 2-34-08  
E-mail: [uuonyur@yandex.ru](mailto:uuonyur@yandex.ru)

№ \_\_\_\_\_

**Приказ №1-1**  
**по МКУ «Управление образования» от 4 января 2017 года**

**«О возгорании бойлерной МБДОУ «Светлячок» г. Нюрба**

4 января 2017 года около 9ч.00 м. произошло возгорание здания бойлерной МБДОУ «Светлячок» г. Нюрба. Причиной пожара является короткое замыкание щитовой электроосвещения. Огнем уничтожено кровля здания. Ущерб устанавливается. На основании вышеизложенного приказываю:

1. Директорам МБОУ, заведующим МБДОУ и руководителям ДОД:
  - 1.1. Усилить контроль за объектами образовательных организаций во время праздничных каникул;
  - 1.2. Особое внимание уделить на организацию дежурства из числа своих работников, охранников;
  - 1.3. Провести внеплановые инструктажи с персоналом, по отработке действий во время возможного пожара;
  - 1.4. Проверить исправность средств обнаружения и тушения пожаров, систем оповещения людей о пожаре, телефонной или радиосвязи, средств видеонаблюдения.
  - 1.5. Обратить особое внимание на безаварийную работу котельных, наличие резервных источников энергоснабжения и функционирование систем тепло, водоснабжения;
  - 1.6. Обеспечить немедленное информирование дежурными во всех случаях возникновения угрозы безопасности на объектах образовательных организаций правоохранительные органы, единые дежурно-диспетчерские службы.
2. Контроль исполнения данного приказа возложить на главного специалиста ИТО УО Тимофеева И.И.



Маччасынова М.В.